



Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně

Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Kontakty



+420 950 175 111



IDDS: iqqzpzd

e-podatelna: podatelna.zl@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti ÚPČR. Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch komunikace u vstupu do budovy je tvořen betonovou chodníkovou dlažbou. Hlavní vstup je v úrovni 3.NP budovy Úřadu práce. Hlavní vstup do budovy je bezprahový, v úrovni chodníku, s dvěma dvoukřídlými dveřmi průchozí šířky 75/150 cm. Vstupní dveře neumožňují bezproblémový vstup pro jedince na invalidním vozíku. Handicapovaný nedokáže bez pomoci otevřít druhé křídlo dveří pro pohodlný vstup a musí komplikovaně manipulovat těžkým dveřním křídlem o vstupní šířce 75 cm. Toto musí absolvovat při vstupu 2x. V zádveři je umístěn domácí telefon, sloužící klientům ke kontaktu se zaměstnanci ÚP mimo úřední hodiny.

Interiér

Pro klienty je vyhrazen prostor za hlavním vstupem, kde se nachází recepce a zázemí pro klienty. Pro klienty i zaměstnance je zde instalován občerstvovací automat. Součástí tohoto prostoru jsou rovněž místnosti WC pro muže, WC pro ženy a WC pro imobilní klienty. Ostatní části budovy slouží administrativním a provozním účelům. Pracoviště (kanceláře) pro komunikaci s klienty jsou umístěna ve 3.NP (zprostředkování, evidence a PvN), 4.NP (trh práce) a 5.NP (poradenství). Přístup klientů do kanceláří těchto pracovišť není v úřední hodiny nijak omezen. Mimo úřední hodiny je umožněn klientům pohyb po budově pouze v doprovodu zaměstnance pracoviště. Všechny 5 nadzemních podlaží budovy je vertikálně propojeno vnitřním schodištěm, výtah propojuje rovněž všech 5 podlaží.

Výtah

Pohyb po budově pro imobilní je zajištěn pomocí osobního výtahu, který propojuje všech 5 nadzemních podlaží. Osobní výtah má rozměr klece 140 cm x 110 cm, dveře průchozí šířky 80 cm. Výtah neslouží jako evakuační.

Hygienické zázemí

Ve všech nadzemních podlažích budovy, kde jsou pracoviště (kanceláře), jsou oddělené místnosti WC pro muže a ženy. Dveře místností sociálních zařízení jsou šířky 80 cm. Místnost WC pro imobilní je součástí WC ženy v 3.NP v blízkosti hlavního vstupu. Dveře do těchto WC jsou šířky 90 cm.

Parkování


Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít odstavná parkovací místa v ul. Čiperova s časovým omezením na max. 3 hodiny.

Fotodokumentace

CELKOVÝ POHLED NA HLAVNÍ VSTUP



ZÁZEMÍ PRO KLIENTY, RECEPCE, ČEKÁRNA



VÝTAH, SCHODIŠTĚ, ČEKÁRNA PŘED KANCELÁŘEMI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, EVIDENCE A PVN



ČEKÁRNA PŘED KANCELÁŘEMI TRH PRÁCE A PORADENSTVÍ

