



Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Krnov

Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha

Kontakty



+420 950 106 082



IDDS: 9m4zpiř

e-podatelna: podatelna.br@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván mj. jako administrativní budova ÚP ČR, Kontaktního pracoviště Krnov, v objektu jsou dále umístěny např. prostory lékařů.

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch komunikace u vstupu do budovy je tvořen betonovou zámkovou dlažbou. Před vchodem do budovy se dlažba zvedá v maximálním sklonu 12,7 %, přičemž v délce 250 cm a šířce 240 cm překonává výškový rozdíl 15 cm. Hlavní vstup do budovy z ulice Na Náměstí 122 je bezbariérový. Vstup do budovy je přes manuálně otevírané dvoukřídlé vchodové dveře průchozí šířky 90 cm při otevření 1 křídla, resp. 135 cm při otevření obou křídel dveří. V zádveří se nachází chodba.

Interiér

Pro klienty ÚPČR slouží místnosti v 2. NP budovy. Nacházejí se zde kanceláře zaměstnanců, čekárna a toalety pro klienty. Všechny průchody jsou o šíři minimálně 80 cm. Dveře do kanceláří jsou doplněny prahy o výšce 2 cm. Chodba vedoucí do čekárny pro klienty je opatřena dvoukřídlými kyvnými dveřmi, přičemž každé křídlo je širší 67,5 cm.

Výtah

V budově se nenachází výtah.

Hygienické zázemí

V 1. NP budovy se nenachází upravená toaleta pro imobilní.

Parkování

Pro imobilní není v blízkosti vyhrazeno parkovací stání.

Pro vozidla ostatních klientů je před budovou k dispozici dostatečný počet parkovacích stání ve vzdálenosti 35 m od hlavního vstupu do budovy.

Fotodokumentace

