

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DĚTSKÝCH SKUPIN

podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“), v návaznosti na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb..



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ



#dětskéskupiny

OBSAH

1. EVIDENCE POSKYTOVATELŮ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DS.....	3
1.1 Požadavky zákona č. 247/2014 Sb.	3
1.2 Vznik dětské skupiny z pohledu stavebního zákona	4
1.3 Výkon státního požárního dozoru při vzniku dětské skupiny	5
1.4 Kategorizace stavby dětské skupiny s ohledem na vyhl. 460/2021 Sb.	5
2. POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY DLE ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A DLE VYHLÁŠKY O POŽÁRNÍ PREVENCI.....	6
3. NOVELA VYHLÁŠKY Č. 23/2008 SB., O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB	8
4. SOUSEDSKÉ DĚTSKÉ SKUPINY	11

1. EVIDENCE POSKYTOVATELŮ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

1.1 Požadavky zákona č. 247/2014 Sb.

Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) zakotvuje v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) povinnost zajištění požadavků požární ochrany, vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

K žádosti o udělení oprávnění podle § 16 k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se dokládá splnění požadavků požární ochrany dokladem, a to požárně bezpečnostním řešením nebo obdobným dokumentem vypracovaným v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, který je zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu.

Platnost požárně bezpečnostního řešení není omezena¹. Tato dokumentace se stane neaktuální ve chvíli, kdy jsou v objektu provedeny stavební úpravy s vlivem na požární bezpečnost dané stavby. V takovém případě má poskytovatel povinnost předložit aktualizované požárně bezpečnostní řešení také do evidence dětských skupin (§ 18 zákona o dětské skupině).

Na základě znění § 16 zákona o dětské skupině musí požárně bezpečnostní řešení obsahovat posouzení splnění požadavků požární ochrany u dané dětské skupiny. Pakliže požárně bezpečnostní řešení tuto informaci neobsahuje, je možné vyžádat doplnění předložené dokumentace.

Dojde-li ke zrušení oprávnění jedné dětské skupiny a ke vzniku jiné dětské skupiny ve stejných prostorách, je nezbytné doložit aktuální doklad pro novou dětskou skupinu. Musí se jednat o posouzení osoby s autorizací v požární bezpečnosti staveb, z kterého bude vyplývat, že jsou požadavky splněny.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů nejpozději 30. září 2021, je povinen splnit podmínky podle § 5 odst. 1 písm. d) a předložit Úřadu práce doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne 1. října 2021, nejpozději do 1. ledna 2026.

¹ Na základě zásadního zpřesnění požadavků pro prostory dětských skupin ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. (§ 23a) docházelo přechodně k omezení platnosti dokumentů do doby účinnosti nové právní úpravy. V případě, že byl vydán dokument s omezenou platností, je třeba splnit nové požadavky předložit příslušný dokument do 1. 1. 2026.

Z časového hlediska existují 2 typy situací:

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může mít oprávnění k více dětským skupinám. Každé oprávnění se posuzuje samostatně. Tedy poskytovatel může poskytovat službu v několika dětských skupinách, z nichž každé se může týkat jiná z následujících situací:

1. Poskytovateli vzniklo oprávnění 1. 10. 2021 a později:

Pro udělení oprávnění bylo nezbytné předložit příslušný doklad. Do 31. 12. 2025 platí současné podmínky, dobrovolně může poskytovatel již plnit nový § 23a požární vyhlášky, resp. „přísnější požadavky“ oproti současným požadavkům. Od 1. 1. 2026 dodržuje všechny požadavky dle vyhlášky 23/2008 Sb.

2. Poskytovateli vzniklo oprávnění do 30. 9. 2021:

Poskytovatel má povinnost splnit podmínky a předložit příslušný doklad nejpozději do 1. 1. 2026. Splní-li požadavky dříve, musí se řídit právními předpisy účinnými v době plnění povinnosti (dobrovolně může již plnit nový § 23a požární vyhlášky, resp. „přísnější požadavky“ oproti současným požadavkům).

Vznik dětské skupiny z pohledu stavebního zákona

Zákon č. 283/2021 Sb., (dále jen stavební zákon) zakotvuje povinnost užívat stavbu v souladu s rozhodnutím, nebo jiným opatřením stavebního úřadu. Dle zákona o dětské skupině lze dětskou skupinu provozovat v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Pokud se poskytovatel rozhodne zřídit dětskou skupinu, pak je nutné tuto skutečnost projednat s místně příslušným odborem stavebního úřadu, který rozhodne, zda bude zahájeno řízení o změně v užívání stavby².

„V praxi se nejedná o ojedinělý stav. Celá řada stávajících dětských skupin, které jsou umístěny v bytových jednotkách, popř. v rodinných domech, nepodléhala v době svého vzniku procesu řízení o změně v užívání stavby. Tento postup dosud nebyl právními předpisy omezen a stavební úřady jej mohou uplatnit i v současnosti. Skutečnost, že není zahájeno řízení o změně v užívání stavby však nezbavuje poskytovatele povinnosti na prokázání splnění požadavků požární ochrany, resp. povinnosti přípravy dokumentu, který je zpracován v rozsahu § 41 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. Tento dokument musí být zpracován na základě požadavku § 16 zákona o dětské skupině“

² K problematice změny účelu užívání vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodický materiál: <https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/metodiky/stavby-podle-noveho-stavebniho-zakona/detske-skupiny>; Úřad práce splnění těchto požadavků neposuzuje.

Výkon státního požárního dozoru při vzniku dětské skupiny

Rozhodne-li stavební úřad o skutečnosti, že bude záměr vybudování dětské skupiny podléhat řízení ve smyslu stavebního zákona (např. řízení o změně užívání stavby), pak je zřizovatel povinen doložit k žádosti stavebnímu úřadu mj. také koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Dotčeným orgánem na úseku požární ochrany je Hasičský záchranný sbor ČR. V rámci výkonu státního požárního dozoru dle § 31 odst. b) zákona o požární ochraně je posouzeno předložené požárně bezpečnostní řešení stavby, které je podkladem pro vydání **koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci**. Po provedení nutných stavebních úprav nově vznikající dětské skupiny zažádá provozovatel o provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle § 31 odst. b) zákona o požární ochraně. Tímto dojde k ověření, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek. V případě že stavba splňuje dané požadavky, je dotčeným orgánem vydáno souhlasné **závazné stanovisko k užívání stavby**. Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru k užívání stavby je nezbytné pro udělení souhlasu se změnou užívání dotčených prostor, které vydává místně příslušný stavební úřad. **Závazné stanovisko k užívání stavby může svým charakterem v rámci evidence doplněno k požárně bezpečnostnímu řešení jako podklad pro potvrzení splnění podmínek požární ochrany podle § 16 zákona o dětské skupině.**

Je nutné vnímat skutečnost, že pokud není zahájeno příslušné řízení, které by vyvolalo požadavek na vznik projektové dokumentace, pak nejsou naplněny podmínky pro výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. b) zákona o požární ochraně, resp. pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Kategorizace stavby dětské skupiny s ohledem na vyhl. 460/2021 Sb.

Následující informace jsou pro širší kontext, k zápisu do evidence není nutné posuzovat. Pro účely evidence je zásadním dokumentem požárně bezpečnostní řešení/posouzení osoby s autorizací pro požární bezpečnost staveb.

Vyhláška o kategorizaci staveb definuje objekty, u kterých je vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, **a to za předpokladu, že je vedeno příslušné řízení dle stavebního zákona**. V závislosti na počtu dětí se prostory dětských skupin zařazují do staveb **kategorie II. nebo III.** Jsou-li ve stávajících dětských skupinách prováděny stavební úpravy, které nemají žádný vliv na jejich požární bezpečnost, mohou být tyto úpravy zařazeny do kategorie 0 (např. výmalba objektu). To znamená, že se k těmto úpravám nebude vyjadřovat dotčený orgán na úseku požární ochrany. Kategorizace staveb se provádí pro účely příslušného řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně a provádí ji projektant v oboru požární bezpečnosti staveb dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na předložení dokladu prokazujícího splnění podmínek požární ochrany však vyplývá ze zákona o dětské skupině a kategorizace staveb na něj nemá žádný vliv. Kategorizace staveb nezrušuje povinnost na předložení požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu podle § 16 odst. 3 písm. b) zákona o dětské skupině.

2. POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY DLE ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A DLE VYHLÁŠKY O POŽÁRNÍ PREVENCI

Následující informace jsou pro širší kontext, splnění požadavků podléhá kontrole ze strany hasičského záchranného sboru. Tyto požadavky nemají vliv na vznik a trvání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Při jejich nesplnění případné sankce řeší hasičský záchranný sbor, Úřad práce oprávnění nepozastavuje.

Dětské skupiny, ve kterých se vyskytují děti do věku tří let, se považují ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, jako provozy se složitými podmínkami pro požární zásah. Dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně se jedná o provozy se zvýšeným požárním nebezpečím.

Tyto dětské skupiny musí mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany, mezi kterou patří:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
- požární řád,
- požární poplachové směrnice,
- požární evakuační plán,
- dokumentace zdolávání požárů,
- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek,
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek,
- požární kniha.

Před zahájením provozu dětské skupiny musí být dokumentace zdolávání požáru schválena hasičským záchranným sborem. Dokumentaci zdolávání požáru vytváří odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany, popř. technik požární ochrany podle § 11 zákona o požární ochraně.

V dětské skupině musí probíhat pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek nejméně jednou za 6 měsíců.

Preventivní požární prohlídku provádí odborně způsobilá osoba v PO, technik PO nebo preventista PO.

Provozovatel dětské skupiny je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců. Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky. Školení vedoucích zaměstnanců se opakuje nejméně jednou za 3 roky.

V dětských skupinách s nejméně třemi zaměstnanci (současně se vyskytujícími na pracovišti) musí být zřízeny požární hlídky, jejichž úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Provozovatel je povinen provádět roční kontroly provozuschopnosti u přenosných hasicích přístrojů, požárních dveří, detektorů kouře a dalších požárně bezpečnostní zařízení. Dále musí udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu a topení.

V provozu dětských skupin musí být dodržovány technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (např. plynový sporák, rychlovarná konvice, kotel, boiler apod.).

Musí být řádně označeny pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

Kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provádí dle § 31 odst.1 písm. a) zákona o požární ochraně hasičský záchranný sbor. Kontroly probíhají dle plánu kontrol.

3. NOVELA VYHLÁŠKY Č. 23/2008 SB., O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB

Novelizovaná vyhláška č. 23/2008 Sb. rozděluje požadavky požární bezpečnosti na stavby nebo jejich části, které jsou určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče, do dvou oblastí. Zatímco požadavky § 23 jsou zaměřeny na **navrhování** staveb nebo jejich částí určených k zajištění předškolní péče, požadavky § 23a, jehož účinnost je stanovena od 1. 1. 2026, definují podmínky pro **užívání** prostor dětských skupin.

Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině s účinností od 1. 1. 2026:

(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením (dále jen „detektory kouře“) splňující požadavky normy ČSN EN 14 604 - Autonomní hlásiče kouře.

Komentář: Prostory dětské skupiny musí být vybaveny detektory kouře. Jedná se o detektory na baterii, které jsou běžně dostupné. Tyto musí být instalovány v každé místnosti dětské skupiny, s výjimkou WC, koupelny, umývárny apod. Pokud dětská skupina navazuje na schodiště, domovní chodbu apod., pak musí být instalovány detektory i v těchto společných prostorech. U detektorů kouře musí být prováděna min. jednou ročně kontrola provozuschopnosti (revize), kterou musí provádět osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

Komentář: Běžně se instaluje přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg. Hasicí přístroje musí být alespoň 1x ročně revidovány odborně způsobilou osobou v požární ochraně.

(3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

Komentář: Požárně odolnými konstrukcemi se rozumí zděné konstrukce, železobetonové konstrukce, sádkartonové konstrukce apod. Tyto konstrukce jsou vyhodnoceny v požárně bezpečnostním řešení a jejich požární odolnost se dokládá certifikátem výrobku, popř. statickým výpočtem.

(4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí (PBŘ musí odpovídat počtu a kapacitě dětských skupin dle žádostí o udělení oprávnění, nelze např. mít zpracované PBŘ na 1 dětskou skupinu o kapacitě 12 dětí a následně požádat o oprávnění ke 3 dětským

skupinám o 4 dětech. V takovém případě je nutné doložit posouzení osoby s autorizací pro požární bezpečnost staveb.)

(5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

Komentář: Únikové cesty musí být řešeny v požárně bezpečnostním řešení. Požadavky na způsob provedení únikových cest jsou definovány především v ČSN 73 0802 příloze J. Zjednodušeně lze říci, že z prostoru např. herny pro více než 12 dětí, musí vést alespoň dvě únikové cesty, přičemž každá by měla vést jiným směrem. Za únikovou cestu se považují komunikační prostory uvnitř dětské skupiny a navazující chodby či schodiště. Klouzačky, skluzavky apod. není možné považovat za únikovou cestu. Použití těchto prvků pro účely evakuace osob je v rámci návrhu požárně bezpečnostního řešení dle ČSN 73 0802 zakázáno. Tyto prvky mohou být v objektech dětských skupin instalovány, neuvažuje se však s nimi pro evakuaci osob. Pokud je v objektu více dětských skupin, které sdílí jednu únikovou cestu, pak musí být toto vyhodnoceno v požárně bezpečnostním řešení. S nárustem počtu osob na únikové cestě dochází ke zvyšování požadované minimální šířky únikové cesty. Čím více osob, tím širší musí úniková cesta být.

(7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

- a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,
- b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

Komentář: Délky únikových cest musí být posouzeny v požárně bezpečnostním řešení.

(8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí

- a) mít na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použité stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,

Komentář: V dětské skupině nesmí být použity na stropěch obklady z dřevěných materiálů, plastových materiálů apod. Písmeno B značí třídu reakce na oheň daného stavebního výrobku, doplňková klasifikace s1 vyjadřuje nízkou intenzitu vývoje kouře a doplňková klasifikace d0, že materiál při požáru nevytváří žádné plamenně hořící kapky.

- b) mít na povrchovou stavební úpravu stěny použité stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a

Komentář: V dětské skupině nesmí být použity na stěnách obklady z plastových materiálů apod. Pokud jsou na stěnách instalovány obklady z hořlavých materiálů (např. dřevěných prvků), pak musí být certifikátem prokázáno splnění výše uvedených parametrů. Nepočítají se lokální nástěnky, tabule apod.

c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně C_{FL}-s1.

Komentář: V dětské skupině musí být provedeny podlahy se sníženou hořlavostí. Bez dalšího průkazu je možné považovat jako vyhovující keramickou dlažbu, betonové povrchy apod. Pokud je instalováno lino, vinil, plovoucí podlaha, parkety apod., pak musí být doložen certifikát o vlastnostech výrobku.

(9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.

Komentář: U dětských skupin, kdy je ve stavbě celkem kapacita 6 dětí v DS, je požadována instalace hasicího přístroje a detektorů kouře. Další požadavky (hořlavost materiálů a další), se nevyžadují. Mohou být rovněž umístěny ve vyšším než druhém nadzemním podlaží.

V budově, kde doposud byly DS o maximální kapacitě 6 dětí celkem, nesmí být uděleno oprávnění k poskytování pro další dětskou skupinu, pokud by jeho udělením předcházela dětská skupina přestala podmínky splňovat. Oprávnění další dětské skupině tedy může být uděleno pouze v případě, že původní dětská skupina prokáže splnění všech podmínek i pro vyšší počet dětských skupin a dětí ve stavbě.

Nastane-li případ, že bude podána žádost o udělení oprávnění poskytovat službu péče o dítě v DS ve stavbě, kde již je jedna nebo více dětských skupin s kapacitou do 6 dětí celkem, je nezbytné, aby toto bylo posouzeno v PBŘ.

Provozy dětských skupin musí splňovat výše uvedené požadavky od 1. 1. 2026. Za dodržování povinností stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany je odpovědný poskytovatel služby péče o dítě v DS. V případě legislativních změn (např. novela vyhl. 23/2008 Sb.) je poskytovatel povinen uvést podmínky požární ochrany do souladu ve stanovené lhůtě. Právnícké osobě nebo podnikající fyzické osobě, která nedodržuje povinnosti stanovené zákonem o požární ochraně, může být v rámci výkonu státního požárního dozoru uložena podle § 76 odst. 2 zákona o požární ochraně pokuta až do výše 500 tis. Kč. V případě závažných porušení je příslušný HZS kraje povinen upozornit Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Úřad práce ČR pozastaví oprávnění podle §19a odst. 1 písm. a) zákona o dětské skupině, a to ode dne, který bude HZS označen za den, kdy poskytovatel přestal podmínky splňovat. Úřad práce ČR dále stanoví dobu, po kterou nelze na základě oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 1 rok. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení oprávnění nemá odkladný účinek. Neodstraní-li poskytovatel nedostatky do posledního dne stanovené doby, oprávnění dnem následujícím zaniká. V době, kdy je oprávnění pozastaveno, nesmí být služba poskytována a není vyplácen příspěvek na provoz a již vyplacený příspěvek může být zpětně vymáhán.

4. SOUSEDSKÉ DĚTSKÉ SKUPINY

V rámci žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v sousedské dětské skupině je možné dokument zpracovaný autorizovanou osobou s autorizací v požární bezpečnosti staveb nahradit čestným prohlášením žadatele o splnění požadavků požární ochrany podle vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb. Čestné prohlášení je možné využít pouze v případě, že ve stavbě bude poskytována služba péče o dítě v jedné či více dětských skupinách s celkovou kapacitou do 6 dětí. Typicky tedy jedna sousedská dětská skupina s kapacitou čtyř dětí ve stavbě může využít čestného prohlášení, v případě dvou sousedských dětských skupin ve stavbě s celkovou kapacitou osm dětí by již bylo nezbytné doložit pro obě skupiny doklad zpracovaný autorizovanou osobou s autorizací pro požární bezpečnost staveb.

Stavbou se rozumí objekt, který je zanesen v katastru nemovitostí, je opatřen adresním číslem.

Podmínkami požární ochrany, které je v případě sousedských dětských skupin dle vyhl. 23/2008 Sb., nutné splnit, se rozumí vybavenost přenosnými hasicími přístroji a zařízeními autonomní detekce a signalizace.

Sousedskou dětskou skupinu provozuje fyzická osoba nepodnikající, je nutné plnit požadavky § 17 zákona č. 133/1985 Sb. Tyto požadavky jsou kladeny na každou fyzickou osobu a patří mezi ně např. udržování přenosných hasicích přístrojů a detektorů kouře v provozuschopném stavu, používat spotřebiče v souladu s pokyny výrobce, nebo udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům el. energie, vody a plynu. Jedná se o malé skupiny s podmínkami obdobnými běžné rodině, služba je v naprosté většině umístěna v obydlí poskytovatele.

Vstup HZS do obydlí může být odůvodněn pouze v naléhavém případě (např. při zásahu, hašení požáru, záchraně osob nebo majetku), nikoliv z důvodu provedení výkonu státního požárního dozoru formou kontroly.

V rámci výkonu státního požárního dozoru je HZS ve vztahu k dětským skupinám oprávněno kontrolovat dodržování podmínek plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Kontrola u fyzické osoby nepodnikající je podle zákona o požární ochraně možná pouze v rozsahu plnění povinností stanovených tímto zákonem (např. zákaz vypalování, povinnost umožnit zásah, povinnost odstranit závady, které mohou způsobit požár apod.).

Příklad: Sousedská dětská skupina má být umístěna v bytové jednotce šestipodlažního bytového domu. Ve stavbě není doposud jiná dětská skupina. Bytová jednotka je vybavena požárními dveřmi, požárními ucpávkami a požární klapkou. Byt bude dovybaven detektory kouře a přenosným hasicím přístrojem. Povinnosti provozovatele SDS:

- revize požárních dveří, požárních ucpávek, požární klapky, přenosného hasicího přístroje a detektoru kouře

Při žádosti o udělení oprávnění je možné využít čestného prohlášení o splnění podmínek požární ochrany podle vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Dokumentace požární ochrany se pro tuto SDS nezpracovává.